

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«14» февраля 2022 г.
учётный № проверки 53220061000200923156



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

(173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-27-94)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Маловишерскому и Окуловскому районам

(174352, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д. 2, тел. (816-57) 23-680)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Основной общеобразовательной школе д. Боровно» Окуловского
муниципального района

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №5 от «31» января
2022 г. в период с «03» февраля 2022 г. по «14» февраля 2022 г. заместителем
главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов
по пожарному надзору Крюковым Михаилом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении здания школы по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, д. Боровно, д.9

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал(а) представитель контролируемого лица: Кушина
Елена Алексеевна, директор

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в
соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения	Ссылка на пункт,	Срок	Отметк
---	---------------	------------------	------	--------

п/п	обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	а о выполнении
1.	Не обеспечена установка светового оповещателя "Выход" над эвакуационным выходом с 1 -го этажа здания непосредственно наружу.	п. 5.3 СП 3.13130.2009; ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ	01.09.2022	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Кушина Елена Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ Кушина
(подпись)

Заместитель начальника отдела НД и ПР
по Маловишерскому и Окуловскому районам
управления НД и ПР Главного управления
МЧС России по Новгородской области
капитан внутренней службы

Крюков М.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

